FENSTER

RELEASE NOTES

THZ N4 / THZ N4 Comfort

Firmware Update V 2.0

RELEASE NOTES | RWA ZENTRALEN

Gültig ab	**Juni 2022**
Gültigkeitsbereich	**Europäischer Wirtschaftsraum / Länder die CE Konformität akzeptieren**

GEZE



RELEASE NOTES | RWA ZENTRALEN

Treppenhauszentralen THZ N4 und THZ Comfort N4

Firmware Update V 2.0

1 KURZBESCHREIBUNG

Die Treppenhauszentralen — THZ N4 und THZ Comfort N4 — erhalten eine neue Firmware, die von der Version V 1.8 auf die Version V 2.0 aktualisiert wird.

Mit der neuen Firmware V 2.0 werden neue Funktionen, die bereits von der MBZ 300 bekannt sind, auch in der THZ N4 und THZ N4 Comfort implementiert. Die neuen Funktionen können optional, wie in der aktualisierten Montage- und Bedienungsanleitung beschrieben, mit dem ST220 oder den Servicetasten aktiviert werden.

Ab März 2022 werden die THZ N4 / THZ Comfort N4 mit der neuen Firmware V 2.0 gefertigt (entsprechender Aufkleber mit FW Version auf Platine und Etikett der Zentrale). Durch die Lagerbestände können vorübergehend noch THZ N4 und THZ Comfort N4 Zentralen mit Firmware V 1.8 ausgeliefert werden.

Ein Firmwareupdate von bestehenden Zentralen im Feld ist nicht möglich.

Betroffene Produkte
→ THZ N4
→ THZ Comfort N4

2 RELEASE HIGHLIGHTS

NEUE FUNKTIONEN
→ Parametrierbarer Sperrkontakt — Folgesteuerung mit Beschattungen einfach umsetzbar
→ Reset des Alarms auch ohne automatischem Zufahren des Fensters möglich — Sicheres Schließen des Fensters durch Lüftertaster mit Sichtkontakt und Totmannbetrieb möglich
→ Kurzschlusserkennung der Motorlinie — Erhöhte Sicherheit

4 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

PRODUKTDETAILSEITEN
Steuerungen RWA