

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**HAUTAU GmbH**  
**Wilhelm-Hautau-Straße 2**  
**31691 Helpsen**  
**Deutschland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**HAUTAU GmbH**  
**Wilhelm-Hautau-Straße 2**  
**31691 Helpsen**  
**Deutschland**

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Fenstermotoriken der Baureihe SKA 20-XXX mit XXX als  
Ausstellweite in mm zur Anwendung in Höhen über 2.5 m**



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**DIN EN 60335-1:2020-08**  
**DIN EN 60335-2-103:2016-05**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 12119103  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3527 6162  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4- 250/09

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2020-10-01  
bis / *until* 2025-09-30

  
TUV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-10-01

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1  
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12119103

<b>Produktbeschreibung:</b>	Antriebe für Fenster mit Schubkette (Fenstermotorik) mit Standardaustellweiten von 118, 213, 308, 403 und 498 mm bzw. abweichenden Öffnungsweiten unterhalb des Maximalwertes in 19 mm Schritten bei Öffnungskräften von 200 N bei Öffnungsweiten bis 308 mm und 50 N von 327 bis 498 mm sowie Schließkräften von 200 N.
<b>Typbezeichnung:</b>	SKA 20-XXX
<b>Bemessungsspannung:</b>	24 V DC
<b>Bemessungsstrom:</b>	0.7 A
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Schutzart:</b>	IP 20
<b>Netzanschluss:</b>	Anschlussklemmen
<b>Zulässige Umgebungstemperatur:</b>	0 bis 70 ° C
<b>Anzahl der Zyklen:</b>	10



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-10-01