



WSC 204

Declaration of Performance / Leistungserklärung / Ydeevnedeklaration (DoP)

 0402
WindowMaster A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk 13 (0402-CPR-SC0752-13)
Electrical power supply equipment, intended to be used in smoke and heat controls systems. Elektrische Versorgungsgeräte, für den Einsatz in Rauch-und Wärmeabzugsanlagen. Elektrisk forsyningsudstyr, for anvendelse i forbindelse med brandventilation.
EN 12101-10 Operation class / Funktionsklasse / Funktionsklasse: A Environmental class / Umgebungsbedingungsklasse / Driftbetingelseskasse: 1 IP rating / IP-Schutzart / Kapslingsklasse: IP 30 Interruption time / Unterbrechungszeit / Brydetid: 2,5 sec Minimum Standby period / Min. Notstromversorgungszeit / Min. nødstrømforsyningstid: 72h Maximum capacity / Maximum Kapazität / Max kapacitet: 2x3,4Ah Input / Versorgungsspannung / forsyningsspænding: 1 x 230 VAC single phase 50 HZ (±10%) Output current (I_{max b}) / Ausgangsstrom (I_{max b}) / Udgangsstrøm (I_{max b}): 4,8A Output voltage / Ausgangsspannung / Udgangsspænding: 24 VDC ± 15%
WindowMaster A/S:  (Jan Norup, Head of Group Technical Market Support)
Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 15 April 2013 Declaration no. 40 05 2013-CE